

Codice articolo: 8175-ISR090

Descrizione del prodotto: Rivelatore di fumo via radio ORO per allarme antincendio

Caratteristiche principali: Rivelatore di fumo via radio Serie ORO ad uso domestico di tipo fotoelettrico. Questo tipo di rivelatori sono generalmente più efficaci nel rivelare sia incendi lenti che bruciano per ore, sia incendi che consumano velocemente materiali combustibili e che si diffondono rapidamente. Il dispositivo è composto da due parti: 1. il rivelatore, che è alimentato da una pila al litio non sostituibile, che dura 10 anni (in caso di batteria scarica, il rivelatore deve essere sostituito); 2. la base via radio, alimentata con una pila al litio sostituibile.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Frequenze di trasmissione: 869,40 ÷ 869,65 MHz (1 canale) • 868,00 ÷ 868,60 MHz (4 canali)
- FH: Frequency Hopping
- TDMA: Time Division Multiple Access
- AES: Advanced Encryption Standard
- Portata: fino a 1,5 km in aria libera
- Alimentazione:
 - *rivelatore* • pila al litio 3 V CR123A (inclusa e non sostituibile)
 - *base via radio* • pila al litio AA 3,6 V 2.600 mAh (inclusa e sostituibile)
- Tensione di alimentazione: 2,4 ÷ 3,0 Vdc
- Corrente di lavoro in standby: < 12 µA
- Corrente di lavoro in allarme: < 35 mA
- Soglia di bassa tensione: 2,7 V
- Modalità di allarme: indicazione acustica (buzzer), luminosa (LED) e trasmissione in centrale
- Suono di allarme: ≥ 85 dB
- Grado di protezione antincendio: V-0
- Certificazione: EN 14604: 2005
- Materiale: plastica
- Colore: bianco
- Dimensioni: Ø 110 x 42 mm
- Peso: 0,14 kg

ACCESSORI DISPONIBILI

- **001515/00205AC** • Pila al Litio AA 3,6 V 2.600 mAh



ISO 14001: 2004
Sistema di gestione
ambientale



ISO 9001: 2008
Sistema di gestione
della qualità



CI ITPI: 2015
100% Made in Italy
Certificate



OHSAS 18001: 2007
Sistema di gestione
per la salute
e sicurezza sul lavoro

ITALIANA SENSORI

Via Variante di Cancelliera s.n.c., Ariccia (RM) Italia
Tel.: +39 06 92928252 - Fax: +39 06 92942586
www.italianasensori.it - info@italianasensori.it
MD-03.11 Rev. 5 - Pag.: 1 di 1